

柳城县 1#污水泵站初步验收会议纪要

时间：2018 年 4 月 27 日

地点：柳城县 1#污水泵站项目部

参加单位及人员：

建设单位：柳城县市政基础设施管理站

参加人员：莫春水、李攀

设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

参加人员：许刚建

监理单位：广西天柱建设管理有限公司

参加人员：袁建华、蒋进

施工单位：十一冶建设集团有限责任公司

参加人员：李凤霞、李澎湃、马章维、唐宝实、黄敏、石智勇

柳城县污水厂

参加人员：苏建德、叶兴

主持人：袁建华

会议内容：2018 年 4 月 27 日，柳城县市政基础设施管理站根据施工单位提交的工程竣工初验申请，组织设计、监理、施工、柳城污水厂等单位对柳城县 1#污水泵站工程进行了初步验收。

会议听取建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、柳城污水厂的总结汇报，审查了竣工图，资料等竣工文件，对工程实体质量、设备的运行进行了验收。

为方便污水厂使用，增加以下设计施工范围外的六项：

- 1、排气扇内侧加装防护罩
- 2、沉井盖板加钢筋隔栏
- 3、为方便检测阀门井盖板原设计为砼盖板，现改为钢隔栅盖板
- 4、打捞器四周安装不锈钢栏杆及挡板
- 5、配电房办公室窗户加纱窗
- 6、泵房大门外左边增设垃圾池（具体尺寸做法由污水处理厂提供）

会议要求，对以上六项进行调整完毕后并复查合格，竣工资料完善后，进行正式竣工验收。

附件：初验试运行现场照片

柳城县住房和城乡建设局

2018年4月27日

